

ALGA-SOKK P

uszodavíz-fertőtlenítő és sokkoló szer

ALKALMAZÁSA:

Klóros fertőtlenítőszer (granulátum) az előírt vegyszer-koncentráció létrehozására, illetve a bealgásodott víz sokkolására.

KISZERELÉS:

0,5 kg, 1 kg, 5 kg, 10 kg, 25kg, 50 kg

ÖSSZETÉTEL:

nátrium-diklór-izocianurát-dihidrát 100% (56% klór tartalom)

ADAGOLÁS:

Kezdő fertőtlenítőszer-koncentráció létrehozásához:

Frissen feltöltött medence esetén szükséges a vízben a szabad aktív klór koncentráció használati szintre emelése, ezután ezt lassan oldódó készítményekkel tarthatjuk szinten. (**BLUE SUPERT TABS T, STABIL KLÓR T**)

10 m³ medence vízbe 9 g **ALGA-SOKK® P**-t (egy csapott evőkanál) adagoljunk ahhoz, hogy a vízben 0,5 mg/l legyen a szabad aktív klór koncentrációja.

Sokkolás esetén:

Algásodás esetén 10 m³ medencevízhez oldjon fel 0,5 kg **ALGA-SOKK® P**-t 10 liter vízben és elosztva öntse a medence vizébe (ez 28 mg/l szabad aktív klór koncentrációjának felel meg). Keringesse a vizet a szer elkeveredése érdekében. Ennyi a megengedett maximális, egyszerre adagolható mennyiség, utána újabb adagolás csak a szabad aktív klórszint 1 mg/l érték alá csökkenésekor történhet:

- Ha a medencevíz szabad aktív klórtartalma 24 órán belül 1 mg/l érték alá csökken, a kezelést meg kell ismételni.
- Ha a medencevíz szabad aktív klórtartalma 24 óra után 1 mg/l érték felett van, a sokkolás sikeresnek mondható. Mivel a medencevíz csak abban az esetben használható fürdésre, ha a klórszint magánmedencék esetében 0,3 –1,0 mg/l, közüzemi fürdőknél 0,3- 0,5 mg/l értékre csökken, két lehetőségünk van:

Megvárhatjuk, amíg a szabad aktív klórtartalom koncentráció nullára csökken (1-2 nap)

A mért szabad aktív klórtartalom alapján számított mennyiségű **NULLA KLÓR** hozzáadásával a szabad aktív klórtartalmat nullára csökkentjük.

Foltos algásodás esetén:

Amennyiben a medence egyes részein, a fenéken vagy más vízszintes felületen (például ülőpad) algásodás alakul ki, az **ALGA-SOKK® P** granulátum odaszórásával helyileg sokkolhatjuk az algás területeket. Miközben a granulátum az algára hullva feloldódik, azon a helyen megemeli a klórkoncentrációt, és az algát elpusztítja. Ezután a lehető legrövidebb időn belül keféljük, porszívózzuk fel az algát. A kezelés végén mérjük meg a medence szabad aktív klór koncentrációját és a medencét csak akkor használjuk, ha nem emelkedett az érték 1mg/l fölé.

Fertőtlenítőszer alkalmazásakor ügyeljen a biztonságra! Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a használati útmutatót!



dinax®