

JAKUZZI KLÓRMENTES FERTŐTLENÍTÉS

# DEWAN®-18

klórmentes medencevíz- és felületfertőtlenítő szer



## ALKALMAZÁS:

Foglalkozásszerű felhasználásra.

## KISZERELÉS:

- 5 kg kanna
- 10 kg és 20 kg-os kanna (visszaváltható göngyöleg)

## TÁROLÁS:

száras, hűvös, fénytől védett helyen

## OTH ENGEDÉLY SZÁM:

4136-11/2009

A DEWAN®-18 a DEWAN®-50 klórmentes fertőtlenítőszer pezsgőfürdőkhöz és kismedencékhez kifejlesztett változata.

## ALKALMAZÁSA:

A DEWAN®-18 pezsgő- illetve kismedencékhez optimalizált koncentrációjú klórmentes fertőtlenítőszer. Minden olyan fürdőmedencéhez használható, amely vízforgató és szűrő rendszerrel van ellátva.

## ADAGOLÁS:

A fertőtlenítőszer koncentrációja a vízben döntően a terhelés (a fürdőzők száma) függvényében változik, egyébként várhatóan stabil marad.

A termék adagolása háromféleképpen történhet:

1. Automatizált adagolás: időzíthető perisztaltikus szivattyúval  
Javasolt szivattyú: PERISZTALTIKUS SZIVATTYÚ (idő-vezérelt, 1,4 l/h)

2. Kannából mérőedény és lefejtőkupak segítségével:

A kannához lefejtős kupak kapható, melyet az eredeti kupak helyére tekerve lehetővé válik a folyadék pontos célba juttatása a mérőedénybe.

Használata:

1. Cserélje ki az eredeti kupakot a DEWAN®-18 lefejtő kupakra!
2. A kannát függőleges helyzetben tartva nyissa ki a kupakot!
3. Az így szabályozott kifolyású vegyszerrel töltsen meg a mérőedényt.

## Adagolási útmutató:

Kezdőmennyiség:

- 1 m<sup>3</sup> uszodavízhez 400 ml DEWAN®-18 szükséges. A kb. félig töltött mérőedény tartalmát öntse a medencevízhez, majd keringesse a vizet, hogy a szer jól elkeveredjen.

Folyamatos adagolás:

1 m<sup>3</sup> fürdővízhez naponta 50 ml DEWAN®-18-at adagoljon! A vegyszert öntse be a medencébe, majd egy pár percre kapcsolja be a keringetést. A rendszer beállásáig (kb. az első héten) naponta ellenőrizze a vegyszer-koncentrációt (DEWAN®-50 mérőcsíkkal).

Átlagos terhelés mellett várható, hogy a beadagolt mennyiség elegendő lesz. Amennyiben 50 mg/l-nél alacsonyabb értéket mér, a napi mennyiség beadagolása és teljes elkeveredése után, a beadagolást ismétlje meg, szükség esetén arányosan megnövelt értékkel (50 ml/m<sup>3</sup> DEWAN-18 adagolás 18 mg/l-rel növeli meg a DEWAN-szintet).

**dinax**®

**LONGLIFE**  
CHLORINE FREE WATER TREATMENT FOR LONG LIFE

Fertőtlenítőszer alkalmazásakor ügyeljen a biztonságra! Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a használati utasítást!

JAKUZZI KLÓRMENTES FERTŐTLENÍTÉS

# DEWAN®-18

klórmentes medencevíz- és felületfertőtlenítő szer



## ALKALMAZÁS:

Foglalkozásszerű felhasználásra.

## KISZERELÉS:

- 10 kg és 20 kg-os kanna  
(visszaváltható göngyöleg)

## TÁROLÁS:

száraz, hűvös,  
fénytől védett  
helyen

## OTH ENGEDÉLY SZÁM:

4136-11/2009

**dinax**®

**LONGLIFE**  
CHLORINE FREE WATER TREATMENT FOR LONG LIFE

Arra ügyeljen, hogy soha ne maradjon a medence mérhető vegyszer-koncentráció nélkül, ezért javasoljuk, hogy a fertőtlenítőszer-szintet a továbbiakban is rendszeresen, 3-4 naponta mindenképpen ellenőrizze! Nagyobb terhelés, vagy a vízbe kerülő algaspórák a fertőtlenítőszer gyors elhasználódását idézik elő.

Amennyiben a DEWAN®-18 szintje az előírt érték alá süllyed, olyan mikroba-túlszaporodás állhat elő, amit már nehéz visszafordítani és jelentős többletvegyszer-igénye van.

## Felületek fertőtlenítésére:

Dewan®-18 3%-os oldatával történik, a hatásidő 30 perc. A 3%-os oldat készítéséhez 10 liter vízhez adagoljon 300 ml Dewan®-18-at. A felület öblítést követően újra használatba vehető.

## MÉRÉSE:

- A DEWAN®-18 mérése DEWAN®/DEWASIL mérőcsíkkal történik.
- A mérőcsíkot legalább hetente használjuk, lehetőség szerint minden fürdőzés előtt ellenőrizzük, hogy jelen van-e a megfelelő mennyiségű DEWAN®-18 a medencevízben.
- Az első két hétben gyakrabban, 1-2 naponta végezzünk mérést. A mérőcsíkon a DEWAN®-50 értékskálán az 50-200 mg/l-t jelző értékek a megfelelőek.

## ELŐNYEI:

- Nincs klórszag, a medencevíz és a levegő természetes illatú marad – ezáltal magasabb színvonalú, kellemesebb fürdözést biztosít Önnek.
- Nem képez egészségre ártalmas vegyületeket.
- A DEWAN®-18-cal fertőtlenített víz nem csípi a szemet, nem irritálja a bőrt.
- A vasat vagy más fémeket tartalmazó vizek esetén is használható, a klórnál tapasztalható elszíneződés a DEWAN®-18-cal kezelt, medencék esetében nem jelenik meg!
- Nem hőmérséklet-függő: napsütés és meleg hatására alig bomlik.
- pH-semleges, így könnyebb a pH-értéket beállítani.
- Széles határok között adagolható.
- Tartós hatást biztosít.
- Rendkívül hatásos baktérium-, vírus és gombaölő.
- Védelmet nyújt a klórnak ellenálló baktériumokkal szemben is (használatával elkerülhető a legionella okozta atípusos tüdőgyulladás, valamint elpusztítja a klór-rezisztens Pseudomonas Aeruginosa-t).
- Nem okoz allergiás reakciókat (pl. bőrkiütés), nem kell számolni a klór okozta asztmatikus megbetegedésekkel.
- Nem korrozív

Fertőtlenítőszer alkalmazásakor ügyeljen a biztonságra! Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a használati utasítást!

JAKUZZI KLÓRMENTES FERTŐTLENÍTÉS

# DEWAN®-18

klórmentes medencevíz- és felületfertőtlenítő szer



## ALKALMAZÁS:

Foglalkozásszerű felhasználásra.

## KISZERELÉS:

- 5 kg kanna
- 10 kg és 20 kg-os kanna (visszaváltható göngyöleg)

## TÁROLÁS:

száras, hűvös, fénytől védett helyen

## OTH ENGEDÉLY SZÁM:

4136-11/2009

dinox®

LONGLIFE  
CHLORINE FREE WATER TREATMENT FOR LONG LIFE

## pH-BEÁLLÍTÁS:

A DEWAN®-18 fertőtlenítő hatását széles pH-érték tartományban kifejti (nem érzékeny a pH-ra), így a pH-érték ellenőrzésére és korrigálására elsősorban akkor van szükség, ha bőre vagy szeme érzékeny a magas pH-értékre. (A medencében magas pH-érték esetén bőrirritáció léphet fel, a túl alacsony pH pedig – ha víz alá bukunk – irritálhatja a szemünket.)

Ezért az optimális érték 7.2-7.4 között van, lehetőség szerint tartsuk ebben a tartományban a pH-t!

A DEWAN®-18 pH-semleges: beadagolása nem változtatja meg a víz pH-értékét. (Mivel azonban a víz pH-értéke a szén-dioxid kiválás miatt folyamatosan nő – kb. 9-es értékig – a pH-érték csökkentésére használjunk DINAX® MÍNUSZ P granulátumot!)

## KIEGÉSZÍTŐ SZEREK:

Beltéri pezsgőmedence esetében a pH-beállító szeren kívül nincs szükség másra. Kültéri medencék esetén erős napsütés esetén kiegészítésként ajánlott az ALGI-CID algamentesítő szer használata.

## TOVÁBBI AJÁNLOTT SZEREK:

**DINAX® HABSTOP F** – habzásgátló folyadék

Hatékonyan csökkenti a testápolószerek vagy egyéb anyagok okozta habzást.

**DINASAN P** – tisztító és fertőtlenítőszer pezsgőfürdőkhöz

Különösen alkalmas a nehezen hozzáférhető csőrendszerek, vízbefúvók és lefolyórendszerek, valamint a medence falának tisztítására. eltávolítja a szappan-, olaj- és zsírlerakódásokat, és a nyálkás jellegű szennyeződéseket.

**DINAX FILTER CLEANER F** – szűrőtisztító folyadék

Homokszűrők és szűrőbetétek tisztítására kifejlesztett szer, elsősorban a szervesanyagok (pl. vízkő) eltávolításához. Papír- vagy ún. harmonikaszűrőkhöz is alkalmazható.

**DINAX METAL MAGIC F** – fémes, meszes kirakódások megelőzésére, eltávolítására

Vasas vizek esetében megakadályozza az elszíneződés kialakulását, továbbá használatával elkerülhető a mészkirakódás a medence vizében.

Fertőtlenítőszer alkalmazásakor ügyeljen a biztonságra! Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a használati utasítást!

www.dinox.hu

www.watercompinstitute.com