

DINAX® FOSZFÁT MÍNUSZ EXTRA

foszfátszint-csökkentő folyadék (nem biocid termék)

ALKALMAZÁS:

Közüzemi medencék megnövekedett foszfátkoncentrációjának csökkentésére.

A víz kezelése során a foszfátszint 0,2 mg/l érték felett problémát okoz, makacs, visszatérő, a kezeléseknél ellenálló algásodás jelentkezhet.

A DINAX® FOSZFÁT MÍNUSZ EXTRA a foszfátszint azonnali csökkentésével alkalmas a visszatérő algásodás megakadályozására.

A termék alkalmazható közösségi fürdővizekben is, amennyiben a fürdővízben egyik paraméter koncentrációja sem haladja meg a közfürdők létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről szóló 37/1996. (X.18.) NM rendeletben előírt határértékeket.

ADAGOLÁS:

Az adagolandó mennyiséget kizárólag a mért foszfát tartalom alapján lehet meghatározni, általános adagolási mennyiség nincs.

A **DINAX® FOSZFÁT MÍNUSZ EXTRA** adagolása a mért érték alapján a következő:

1 mg/liter foszfátszint csökkentéséhez adagoljunk a medencevíz minden köbméteréhez 24,6 ml **DINAX® FOSZFÁT MÍNUSZ EXTRA** folyadékot.

Az adagolás történhet üzemidőn kívül a medencevizéhez öntve vagy vegyszeradagoló szivattyúval a forgatott vízhez adagolva.

Működő szűrő mellett a szükséges mennyiséget a medencében levő fürdővíz felszínére egyenletesen elosztva kell önteni. A szűrőt, vagy szűrőket a megszokott időben, de a beadagolás napján mindenképpen, teljes tisztulásig vissza kell mosni. További adagolás a vízcsere függvényében szükséges.

MÉRÉS:

HI 713 foszfát mérő fotométerrel, foszfát **mérőcsíkkal** vagy **teszterrel**, vagy az MSZ 448-18:2009 szabvány szerint laboratóriumi méréssel.

KISZERELÉSEK:

1 kg-os, 10 kg-os, visszaváltható kanna

MINŐSÉGÉT MEGŐRZI:

a gyártástól számított 1 évig

NYILVÁNTARTÁSBA-VÉTELI SZÁMA: BP/FNEF-TKI/O5138-2/2018